Od: xxxxxxxxxxxx
Komu: xxxxxxxxxxxx
Předmět: Kino ART_výberové řízení
Datum: středa 14. ledna 2026 10:08:11

Dobrý den,

v rámci přípravy nabídky na veřejnou zakázku
„Dodání a instalace akustického stropu ve velkém sále kina ART v Brně"
jsme prostudovali veškeré zadávací podklady, které nám byly k dispozici, a potvrzujeme, že máme zájem se výběrového řízení zúčastnit a podat nabídku.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o veřejnou zakázku, a s cílem zpracovat nabídku **řádně, odpovědně a na základě jednotných vstupních informací**, si dovolujeme vznést následující dotaz k rozsahu a úplnosti projektové dokumentace.

Z předložených podkladů vyplývá, že dokumentace akustického řešení je zpracována ve stupni **studie**. Zároveň rozumíme tomu, že **navržené akustické prvky jsou atypické a jejich konstrukce i vlastnosti musí vycházet z konkrétních požadavků prostorové akustiky** a z odborného návrhu akustika.

Přesto však v současném rozsahu dokumentace postrádáme **podrobnější technickou specifikaci těchto atypických prvků**, která by umožnila jejich jednoznačný výklad, jednotné technické řešení a odpovědné nacenění v rámci výběrového řízení.

Konkrétně si dovolujeme upozornit na následující nejasnosti ve specifikaci materiálů a akustických prvků, například:

- u prvku **NFR** je uvedeno, že je zhotoven z „*deskového materiálu na bázi dřeva o tl. 19 mm*", avšak není specifikováno, o jaký konkrétní materiál se jedná (např. MDF, překližka, dřevotříska apod.), ani jeho hustota či jiné rozhodující fyzikální vlastnosti, které mají přímý vliv na akustické chování i cenu prvku,

- v popisu téhož prvku jsou uvedeny „*uvažované rozměry rezonátoru*", přičemž není zřejmé, zda se jedná o **orientační návrhové rozměry**, nebo o **pevně dané rozměry**, které mají být závazné pro nacenění a realizaci,

- dále je u některých položek uvedeno, že „*součástí položky jsou rovněž ukončovací a napojovací prvky, obložky a sokly*", avšak tyto prvky nejsou jednoznačně identifikovatelné z výkresové dokumentace ani není zřejmý jejich rozsah a umístění,

- u prvku **NFR-SUB** je popsáno, že „*prvek tvoří speciálně opláštěný nosný skelet z materiálu na bázi dřeva*", avšak není specifikováno, co je myšleno „speciálním" opláštěním, z jakého konkrétního materiálu má být provedeno a jaké má mít vlastnosti,

- dále je u prvku **NFR-SUB** uvedeno, že „*za perforovanou krycí deskou se nachází vypnutá PVC fólie o tloušťce 1–2 mm a vysoké plošné hmotnosti*", avšak není definována požadovaná plošná hmotnost fólie ani její přesná specifikace, přestože tyto parametry mají zásadní vliv na funkci rezonátoru i jeho cenu.

Současně v poskytnutých podkladech postrádáme **projektovou dokumentaci ostatních profesí** (zejména silnoproud, slaboproud, vzduchotechnika a případně další technologie), přičemž právě jejich koordinace s akustickým stropem má zásadní vliv na technické řešení, rozsah prací, koordinaci montáže a výslednou cenu díla.

S ohledem na výše uvedené si proto dovolujeme požádat o sdělení, zda je k dispozici, případně zda bude doplněna, **kompletní projektová dokumentace dle pravidel veřejných zakázek**, která umožní jednotné technické řešení, řádné nacenění a vzájemně porovnatelné nabídky všech uchazečů.

Děkujeme za upřesnění a za doplnění podkladů. Nabídku připravujeme s cílem splnit veškeré požadavky zadavatele v plném rozsahu.

S pozdravem,

xxxxxxxxxxxx

--

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx